

RAPORT POMIAROWY**Operator:**Daniel Gołębiowski
Andrzej Żółkowski**Miejsce pomiaru:**

Mała Górka

Dane przyrządu**Typ:** SMARTEC Iso 1.0-EU**Model:** MI 3121H**Nr fabr.:** 21150340**Producent:** METREL**Wykonano dnia**

27-08-2021

Przekładniki napięciowe dane:

Miejsce zainstalowania: S.T. 9766383 pole 15 kV nr 1 - pole liniowo-odgromnikowe

Faza L1: przekładnik nr fabryczny: G2102799

Faza L2: przekładnik nr fabryczny: G2103493

Faza L3: przekładnik nr fabryczny: G2103498

Producent: Esit

Typ: VTB 20

Przekładnia: 15000V:√3/100V:√3-100V:√3

Obciążenie: 10/10/10/10 VA

Klasa dokładności: 0,2/0,2/3P/3P

Przekładniki napięciowe pomiar:Rezystancja izolacji uzwojenia pierwotnego: Wynik: >200 MΩ **-pozytywny**Rezystancja izolacji uzwojenia wtórnego:wtórnego względem kadłuba - 1 kV: Wynik: >200 MΩ: **-pozytywny**wtórnego względem siebie - 1 kV: Wynik: >200 MΩ: **-pozytywny**Izolacja uzwojenia wtórnego napięciem:1,5 kV, 50Hz, t=60s.: Wynik: **-pozytywny**Uwagi: **-brak**Wnioski: **-przekładniki nadają się do eksploatacji**