

RAPORT POMIAROWY**Operator:**Daniel Gołębiowski
Andrzej Żółkowski**Miejsce pomiaru:**

Rosochackie

Dane przyrządu**Typ:** SMARTEC Iso 1.0-EU
Model: MI 3121H**Nr fabr.:** 21150340
Producent: METREL**Wykonano dnia**

21-05-2021

Przekładniki napięciowe dane:

Miejsce zainstalowania: S.T. 04X1869 pole 15 kV nr 1 - pole liniowo-odgromnikowe

Faza L1: przekładnik nr fabryczny: 31266691

Faza L2: przekładnik nr fabryczny: 31266692

Faza L3: przekładnik nr fabryczny: 31266693

Producent: RITZ

Typ: GSES24D

Przekładnia: 15000V: $\sqrt{3}$ /100V: $\sqrt{3}$ -100V: $\sqrt{3}$

Obciążenie: 0-2,5VA-0-2,5VA

Klasa dokładności: 0,2S-0,2S

Przekładniki napięciowe pomiar:Rezystancja izolacji uzwojenia pierwotnego: Wynik: >200 MΩ **-pozytywny****Rezystancja izolacji uzwojenia wtórnego:**wtórnego względem kadłuba - 1 kV: Wynik: >200 MΩ: **-pozytywny**wtórnego względem siebie - 1 kV: Wynik: >200 MΩ: **-pozytywny****Izolacja uzwojenia wtórnego napięciem:**1,5 kV, 50Hz, t=60s.: Wynik: **-pozytywny**Uwagi: **-brak**Wnioski: **-przekładniki nadają się do eksploatacji**